

## Ajovarma Alavus palvelupisteen esteettömyyskuvaus (VA 4083)


### 1. Saapuminen

Palvelupiste sijaitsee osoitteessa Rekolankulma 4. Palvelupiste sijaitsee teollisuusalueella, saapuminen on merkitty opastein. Pihaliittymässä on sininen A-katsastus pyloni.



### 2. Esteetön pysäköinti

Esteetön pysäköintipaikka on pääoven välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikka on merkitty invapysäköintimerkillä. Pysäköintipaikalta on matkaa sisäänkäynnille 13 m, kulkureitti on asfaltoitu. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääoven välittömään läheisyyteen.




### 3. Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikkojen edessä. Sininen pääovi on katettu. Ulko-oven vapaa kulkuleveys 880 mm. Tuulikaapista on ovi asiakastilaan, jonka vapaa leveys 850 mm ja ovilla 200 mm korkeat kynnykset.




### 4. Asiakastila

Asiakastilan lattia on luistamaton mattolattia. Asiakastilassa on 7 istumapaikkaa. Palvelutiskejä on kaksi, molemmilla palvelutiskeillä on korkeampi jakkara. Palvelutiskien korkeus on 1050 mm. Asiakastilan valaistus on tasainen ja heijastamaton.



## 5. Asiakas WC

Asiakastilassa on yksi wc tila. Oven vapaa leveys 890 mm, 200 mm korkea kynnyks. Wc istuimen ympärillä oleva vapaa tila, oikealla 900 mm ja vasemmalla 850 mm. Istuimen molemmilla puolilla nostettavat käsittue. Wc tilassa yksiotehana, käsisuihku istuimen vieressä. Käsipyyhketeline 1180 mm korkeudella ja vaatekoukku 1660 mm korkeudella. Wc:n valaistus tasainen, valokatkaisija oven vieressä 1050 mm korkeudella.



## 6. Teoriakoetila

Teoriakoetilaan käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulku leveys 820 mm, 200 mm kynnyks. Teoriakoehuoneiden pöydän korkeus 740 mm. Teoriakoetilan valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



Yhteydenotto:

AjoVarma Alavus

alavus@ajovarman.fi

Rekolankulma 4, 63300 ALAVUS p. 0404980566

Esteettömyyskuvaus 03.09.2024

