

Ajovarma Oy Forssa 056901 esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Saapuminen autolla: Palvelupiste sijaitsee osoitteessa Viksbergintie 6, 30300 Forssa. Etäisyys Forssan keskustasta on noin 3 km. Palvelupiste sijaitsee yhteisissä tiloissa katsastusaseman kanssa.

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön osoitettu pysäköintipaikka on merkitty pyörätuolitunnuksella. Pääsisäänkäynnin edustalla, jalkakäytävän reunassa on runsaasti tilaa esteettömään pysäköintiin. Ruudut ovat peräkkäin kivetyksen reunassa, jolloin pysäköintisuunnasta riippuen autosta pystyy nousemaan halutessaan suoraan pääsisäänkäynnille johtavan kivetyksen päälle. Saattoliikenteellä on myös mahdollisuus pysähtyä sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Kivetyksen reuna on 80 mm korkea.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä: Lähin sisäisen linja-autoliikenteen pysäkki sijaitsee 1500 m etäisyydellä palvelupisteeltä. Reitti on tasaista maata.



Pääsisäänkäynti

Sisäänkäynnin edessä on metallinen rappuralli, jonka korkeus on 30 mm. Ovi on lasinen ja sen vapaa leveys 900 mm. Sisääntulon yhteydessä on tuulikaappi,

jonka vapaat mitat 1420 * 1700 mm. Tuulikaapin jälkeen on vielä toinen ulkovea vastaava lasiovi. Kynnys on matala, 20 mm. Henkilökunta avustaa kulkua sisäänkäynnillä niin tarvittaessa.

Asiakaspalvelu- ja odotustila

Asiakaspalvelutilan lattia on muovipintainen, ja se saattaa olla kastuessaan liukas. Lattia on tasainen.

Palvelupisteen asiakastilan valaistus on tasainen loisteputkivalaistus.

Odotustila on asiakaspalvelutilan perällä oleva erillinen huone. Odotustilan lattia koostuu muovipintaisista laatoista. Odotustilassa ei ole mattoja. Odotustilan valaistus on tasainen loisteputkivalaistus

Palvelutiski

Tiskien asiointikorkeus 1100 mm, vapaa jalkatila 0 mm.




WC-tilat

Oven leveys 800 mm.


WC- istuimen korkeus on 430 mm. Istuimen kummallekin puolelle on sijoitettu käsituet, niistä oikeanpuoleinen sijaitsee lähellä seinää, etäisyys seinästä 150 mm.

Tilassa olevan käsienpesualtaan korkeus lattiasta on 760 mm.



Muut tilat

Palvelupisteellä on käytettävissä tarpeen mukaan yksi – kaksi teoriakoehuonetta. Huoneet ovat peräkkäin. Huoneisiin johtavista ovista ensimmäisen käyntileveys on 800 mm ja jälkimmäisen 780 mm. Ensimmäisessä ovesta on matala kynnyks, 25 mm. Kummassa tahansa tilassa on hyvin vapaata tilaa kokeen suorittamiselle. Työskentelytasojen korkeus on 720-740 mm välillä.





Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laitathan sähköpostia osoitteella forssa@ajovarma.fi

Esteettömyyskuvaus päivitetty 7.1.2025

