

Ajokorttitoimiston esteettömyyskuvaus Järvenpää

Saapuminen

Saapuminen autolla: Saapuminen kohteeseen on opastettu Mikontieltä.



Opasteissa lukee "AjoVarma ja A-Katsastus" ja tienlaidassa olevassa tolpassa olevassa opasteessa on yrityksen logo. Opasteet kohteeseen ovat isoja ja selkeitä. Esteettömiä pysäköintipaikkoja on kaksi pääoven välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikat on merkitty inva logolla ja siinä on inva-pysäköintimerkki. Pysäköintipaikka on 4000 mm leveä ja 6000mm pitkä. Pysäköintipaikasta on sisäänkäynnille 5 metriä ja kulkureitti on asvaltoitu ja valaistu. Kulkureitti on tasainen. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:
Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat n. 350 metrin päässä pääsisäänkäynnistä, Sipoontien varressa. Pysäkiltä kulkureitti on jalkakäytävää pitkin asvaltoitu pääovelle. Reitillä on vain vähän kaltevuutta ja joitakin reunuskiviä tai korotuksia.

Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja sini reunuksinen. Sisäänkäynti on valaistu. Sisäänkäynnin luona lukee isolla asiakaspalvelu. Seinässä ei ole ovisummeria, mutta toimistosta on näkymä ovelle. Asiakaspalvelija tulee tarvittaessa auttamaan sisään pääsemisessä.

Pääsisäänkäynnillä ovella on ensin 80 mm korkea kynnyks, tuulikaappi ja toinen 30mm korkea kynnyks. Ovien avautumisaste huomioiden vapaa kulkuleveys on 820 mm kapeimmasta kohtaa. Toinen osa ovista on myös avattavissa.

Asiakaspalvelutila




Asiakaspalvelutilan lattia on luistamaton. Asiakas-palvelutiloissa on mattoja, jotka eivät ole liukkaita. Tumman harmaat matot erottuvat hyvin vaalealla lattialla.

Asiakastilassa on kuusi istumapaikkaa.

Palvelutiskejä on kolme. Palvelutiskit on 900 mm korkeat ja tiskillä ei ole istuimia.

Palvelupisteen palvelutiskeillä on muovipleksit. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus. Palvelutiskein yläpuolella on kohdevalaistus.

WC-tila



Palvelupisteellä on yksi osittain esteetön wc-tila. Tila on merkitty Inva-WC merkillä. WC -tilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 790mm kapeimmasta kohtaa. Wc:n seinät ja ovet vaaleita ja lattia oranssi. Istuimen molemmilla puolilla on hyvin vapaata tilaa. Vessassa ei ole hälytysjärjestelmää. WC -tilassa ei ole käsitukia. Käsिसuihkua ei ole. Hana on normaali. Käsipyöheteline on 1200mm ja vaatekoukut ovat 1500mm korkeudella. WC:n valaistus on epätasainen ja hieman hämärä pöntön puolella.

Muut tilat

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta. Rakennuksessa on myös katsastuksen tilat.



Teoriakoetilan oviaukko on 880mm leveä. Oviaukossa on kynnys 25mm. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia jarvenpaa@ajovarma.fi.

Yhteystiedot:

Osoite: Mikontie 10, 04430 Järvenpää

Puhelinnumero: +358 41 7315718

Esteettömyyskuvaus päivitetty 30.9.2024