

Palvelupisteen esteettömyyskuvaus

Kankaanpää 056839

Saapuminen autolla:

Ei kunnollisia opasteita AjoVarmaan mistään isommalta tieltä, mutta A-katsastukselle on tienviitta "katsastus".

Pihassa ei ole esteettömiä pysäköintiruutuja yhtään, mutta tavallisia pysäköintiruutuja viisi kappaletta. Piha-alue on asvaltoitu. Parkkialueella on 20 mm korkea reunuskivi. Pysäköintipaikalta matkaa pääovelle on 20 m kaukaisemmasta ruudusta. Saattoliikenteellä mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin läheisyyteen.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä ei mahdollista.

Pääsisäänkäynti:

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan vieressä. Pääsisäänkäynti on lasiovinen, haalean punareunainen, erottuu kohtuullisesti punaisesta seinästä. Sisäänkäynti on pienesti katettu, ei valaistusta. Sisäänkäynnillä on pienehkö Ajovarman tarra ulko-ovenessa. Seinässä ulko-oven vieressä on ovisummeri, josta saa tarvittaessa apua sisään pääsemiseen.



Pääsisäänkäynnillä on kynnyks 40 mm korkea ja vapaa kulkuaukko on 840 mm leveä. Saa myös isommaksi avattua sivuruudut.

#### Asiakaspalvelutila:

Asiakaspalvelutilan lattia on vaaleahko. Asiakaspalvelutiloissa on tummia mattoja, jotka eivät ole liukkaita ja erottuvat hyvin vaaleasta lattiapinnasta. Asiakastilassa on kolmen istuttava sohva ja tuoli.

Palvelutiskejä on kaksi, toinen vain käytössä. Tiskin korkeus on 1000 mm. Tiskin edessä ei ole istuinta. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus. Palvelutiskin päällä on loisteputkivalaistus.



### Wc-tila:

Wc-tilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 810 mm leveä, ei kynnystä. Wc:n seinät ovat vaaleat ja lattia oranssi muovimatto. Käsituet on kiinnitetty molemmin puolin seinään. Käsisuihku on käden ulottuvilla, samoin käsipaperiteline.

Hana ei ole automaattinen, siinä on normaalin mittainen kahva. Wc:n valaistus tasainen.



#### Muut tilat:

Teoriakoetilan oviaukko on 800 mm leveä ja kynnyks 30 mm korkea. Teoriahuoneen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



Yhteydenotto:

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme,  
laitathan sähköpostia

[kankaanpaa@ajovarma.fi](mailto:kankaanpaa@ajovarma.fi)

Esteettömyyskuvaus päivitetty  
7.1.2025