

## Ajovarma Kuhmo 056906 esteettömyyskuvaus

### Saapuminen

Saapuminen autolla: Saapuminen kohteeseen on opastettu Sotkamontieltä.

Opaste on korkea valaistu pyloni, jossa on Ajovarman logo. Liikuntarajoiteisille tarkoitettu pysäköintipaikka on pääoven välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikka on merkitty liikennemerkillä ja ajoratamaalauksella. Pysäköintipaikka on 3 600 mm leveä ja 6 000 mm pitkä. Pysäköintipaikasta on sisäänkäynnille 10 metriä ja kulkureitti on asfaltoitu ja valaistu. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.



Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat n. 500 metrin päässä pääsisäänkäynnistä, Sotkamontien varressa. Pysäkiltä kulkureitti on asfaltoitu pääovelle, matkalla on loivaa mäkeä.

### Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja siinä on oranssit reunukset. Sisäänkäynti on katettu ja valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on Ajovarman logo. Pääsisäänkäynnillä on 50 mm korkea kynnyks. Ovien avautumisaste huomioiden vapaa kulkuleveys on 900 mm. Palvelutiskiltä on välitön näköyhteys pääsisäänkäyntiin, joten henkilökunta tulee tarvittaessa avustamaan sisään pääsemisessä.

## Asiakaspalvelutila

Asiakaspalvelutilan lattia on vinyylipäällysteinen. Palvelutiloissa on mattoja. Asiakastilassa on kolme istumapaikkaa. Palvelutiskejä on kaksi, palvelutiskit ovat 1 100 mm korkeita ja tiskeillä ei ole istuimia. Palvelupisteen palvelutiskeillä on lasiseinämät. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus. Palvelutiskeillä ei ole kohdevalaistusta. Asiakaspalvelutiloissa on lomaketelineen läheisyydessä myös 700 mm korkea pöytä 450 mm korkealla istuimella varustettuna, lomakkeiden täyttöä varten.



## WC-tila

Palvelupisteellä on yksi WC-tila. Tila on merkitty WC merkillä. WC-tilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 800 mm. WC:n seinät ja ovat vaaleita ja lattia oranssi. Istuimen oikealla puolella on 900 mm vapaata tilaa, vasemmalla puolella on 350 mm vapaata tilaa. WC-tilassa on käsituet. Käsipyyheteline on 1 200 mm ja vaatekoukku 1 600 mm korkeudella. WC:n valaistus on tasainen. Valot toimivat katkaisimesta, joka on 1 000 mm korkealla tilan sisäpuolella. Hana on normaali vipuhana.



## Muut tilat

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta. Teoriakoetilan oviaukko on 800 mm leveä. Palvelupisteen teoriakoetilan valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



## Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia [kajaani@ajovarma.fi](mailto:kajaani@ajovarma.fi)

Yhteystiedot:

Osoite: Jauratie 1, 88900 Kuhmo

Puhelinnumero: +358 40 4890598

Esteettömyyskuvaus päivitetty 19.12.2024