

Ajovarma Oulaisten palvelupisteen esteettömyyskuvaus (VA 4184)

1. Saapuminen

Ajovarman opastekyltti rakennuksen päädyssä näkyy hyvin Keskuskadulle.

2. Esteetön pysäköinti

Esteetön pysäköintipaikka on pääoven välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikka on merkitty inva-pysäköintimerkillä ja toimiston puhelinnumerolla. Pysäköintipaikan ympärillä on reilusti vapaata tilaa.



Etäisyys pysäköintipaikalta pääovelle on noin kaksi metriä ja kulkureitti on asvaltoitu. Kulkureitillä ei ole esteitä. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääoven välittömään läheisyyteen.

3. Pääsisäänkäynti

Sisäänkäynti sijaitsee inva-pysäköintipaikan vieressä, sekä vastapäätä aseman asiakaspaikoitusalueita.

Pääsisäänkäynti on ikkunallinen musta ovi ja se erottuu hyvin valkeasta seinästä. Sisäänkäynti on katettu ja valaistu. Palveluneuvojalla on näköyhteys kulkuoveen ja hän pystyy auttamaan tarvittaessa sisälle pääsystä. Pääsisäänkäynnillä on 50 mm korkea kynnyks. Ulko-oven edessä on 5 asteen kulmassa oleva lyhyt kulkuliiska helpottamassa kulkua. Ulko-oven vapaa leveys on 780 mm. Tuulikaapin oviaukko on 800 mm leveä.




4. Asiakastila

Asiakaspalvelutilan lattia on normaali mattolattia. Asiakaspalvelutilassa on mattoja, jotka eivät ole liukkaita. Tummat matot erottuvat hyvin lattiasta. Asiakastilassa on useampia istumapaikkoja.



Asiakastilassa on yksi palvelutiski, jossa on kaksi asiakaspalvelupaikkaa. Palvelutiski on 1030 mm korkea. Palvelupisteen palvelupaikoilla on pleksit. Palvelupisteellä on kauttaaltaan yleisvalaistus. Palvelutiskeillä ei ole erillistä kohdevalaistusta. Lomakkeita saatavana tiskiltä, sekä sivupöydän esitelineestä.



5. Asiakas WC

Palvelupisteellä on yksi vaaleaseinäinen pieni WC tila. Tilaan on käynti asiakastilasta.


Oven kulkuaukko on 700 mm. Tila ei ole esteetön. Altaan korkeus lattiasta 820 mm.



6. Teoriakoetila

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta.

Tilaan kulku kahden oviaukon läpi, joista ensimmäinen on 680 mm leveä ja toinen 700 mm leveä. Kynnyksiä ei ole. Teoriakoetilassa on yleisvalaistus. Teoriakoetilan koko on 2050 mm x 1460 mm.



Yhteysenotto:

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen oulainen@ajovarma.fi.

Yhteystiedot

AjoVarma Oulainen

Arvolankatu 1

86300 Oulainen

p. 041 7315757

Esteettömyyskuvaus päivitetty 29.8.2024