


Ajovarma Oy Tammisaari 056857 esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Saapuminen autolla: Palvelupiste sijaitsee katsastusaseman yhteydessä osoitteessa Vestänbyntie 4 10600 Tammisaari. Opasteet alkavat Karjaantieltä. Vestänbyntiellä yrityksen logolla varustettu opaste.

Liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön osoitettu pysäköintipaikka sijaitsee pääoven välittömässä läheisyydessä. Sen leveys on 3600 mm. Pysäköintipaikka on merkitty inva-pysäköintimerkillä. Pysäköintipaikasta on sisäänkäynnille noin 5 metriä ja kulkureitti on asfaltoitu ja valaistu. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä: Julkisen liikenteen vuoroja harvassa. Lähimmät pysäkit Horsbäckintiellä sekä Karjaantiellä.



Pääsisäänkäynti

Sisäänkäynti on katettu ja valaistu.
Pääsisäänkäynnillä on 25 mm korkea kynnyks.



Ovien avautumisaste huomioiden vapaa kulkuleveys on 800 mm.



Asiakaspalvelutila

Asiakaspalvelutilan lattiamateriaali muovimatto.

Palvelutiskejä on yksi, jossa useampi palvelupiste. Palvelutiskin korkeus asiakastilan puolelta mitattuna 1130 mm. Palvelupisteiden valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



WC-tila

Palvelupisteellä on yksi invakäyttöön soveltuva wc-tila.

WC-tilan oven leveys 900 mm, kynnyksen korkeus 20 mm.

WC-istuimen korkeus 470 mm, käsienspesualtaan korkeus 800 mm. WC-istuimen kummallakin puolella käsituet.



Muut tilat

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta. Tilan valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus. Tila koko mahdollistaa myös pyörätuolia käyttävän asiakkaan teoriakokeen suorittamisen. Työskentelypisteen korkeus lattiatasosta mitattuna 730 mm.



Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia osoitteella tammisaari@ajovarma.fi.

Esteettömyyskuvaus päivitetty 31.12.2024