

Uusikaupunki 056832 esteettömyyskuvaus

Saapuminen autolla:

Valtatie 43 ei ole AjoVarmaan opastusta, mutta katsastus lukee. Pihaan saapuessa ei ole mitään AjoVarman opasteita; A-katsastuksen opasteita kyllä. Pihassa on esteetön pysäköintiruutu, joka merkitty sinisellä



invamerkillä sekä myös maahan maalattu valkoinen invapysäköinnin merkki. Pihassa on myös tavallisia pysäköintiruutuja muutamia. Pääovelle matkaa 20 m. Kulkureitti on asvaltoitu ja valaistu. Saattoliikenteellä mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat valtatie 43 varrella 600 m päässä pääsisäänkäynnistä. Pysäkiltä kulkureitti on asvaltoitu.

Pääsisäänkäynti:

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja punareunainen ja erottuu hyvin harmaasta seinästä. Sisäänkäynti on katettu ja valaistu, pieni Ajovarman tarra oven ikkunassa. Ulko-oven vapaa kulkuaukko on 860 mm ja siinä on kynnyks 35 mm korkea. Ulko-oven vieressä on oikealla puolen puhelinnumero, josta saa tarvittaessa apua sisälle tuloon. Eteisessä myös ovi ja pieni kynnyks.



Asiakaspalvelutila:

Asiakaspalvelutilan lattialla on tummat matot, ei juuri näy paljasta lattiapintaa. Asiakastilassa on kolmen hengen istuttava sohva sekä wc-tilan edessä kaksi normaalinkorkuista irtotuolia. Palvelutiskejä on kaksi kappaletta; toinen Ajovarman (vasen kuva) ja toinen A-katsastuksen palvelutiski (oikea kuva). Palvelutiskien korkeudet ovat 1125 mm. Ajovarman palvelutiskin läheisyydessä on korkea istuin, mutta siirretty syrjään. A-katsastuksen palvelutiskillä ei ole istuinta. Palvelutiskeillä on loisteputkivalaistus.




Wc-tila:

Palvelupisteellä on yksi wc. Wc:hen on käynti asiakastilasta, ei kynnystä. Oven vapaa kulkuaukko on 910 mm. Wc:n seinät on vaaleat ja lattia harmaa. Istuimen molemmin puolin on lattiaan kiinnitetyt käsituet. Käsisuihkuun ei ylety wc-istuimelta. Käsipyyhketeline on 1130 mm korkeudella. Hana ei ole automaattinen, mutta normaalin pituinen kahva. Wc:n valaistus on tasainen ja katkaisin on 950 mm korkeudella.



Muut tilat:

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta. Teoriakoetilan oviaukko on 800 mm leveä. Oviaukossa on 10 mm korkea kynnyksi. Teoriahuoneen valaistus on heijastamaton yleisvalaistus.



Yhteydenotto:

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laitathan sähköpostia uusikaupunki@ajovarma.fi.

Esteettömyyskuvaus päivitetty 7.1.2025