

## Ajovarma Kauhava palvelupisteen esteettömyyskuvaus (VA 4088)

### 1. Saapuminen

Palvelupiste sijaitsee osoitteessa Nikolaintie 10. Palvelupisteen seinässä Ajovarman opastekyltti.



### 2. Esteetön pysäköinti

Esteetön pysäköintipaikka on pääoven välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikka on merkitty inva-pysäköintimerkillä. Pysäköintipaikalta on matkaa sisäänkäynnille 12 m, kulkureitillä on 120 mm korkea reunakivetys. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääoven välittömään läheisyyteen.



### 3. Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikkojen edessä. Ovella on metallinen luiska 60 mm nousulla. Ulko-oven vapaa kulkuleveys 770 mm – 1570 mm. Tuulikaapissa on asiakastilaan ovi, jonka vapaa kulkuleveys 770 mm - 1570 mm. Ovella on 20 mm korkea kynnyks.



### 4. Asiakastila

Asiakastilan lattia on luistamaton mattolattia. Asiakastilassa on 8 istumapaikkaa. Palvelutiskejä on kaksi, joissa kaksi istumapaikkaa. Palvelutiskien korkeus on 730 mm. Asiakastilan valaistus on tasainen ja heijastamaton.





## 5. Asiakas WC

Palvelupisteellä ei ole esteetöntä WC:tä. WC tila on kaksiosainen, ovien vapaa leveys 620 mm.

## 6. Teoriakoetila

Teoriakoetilaan käynti asiakastilasta. Oven vapaa leveys 850 mm, oven kohdalla 20 mm korkea kynnyks. Teoriakoehuoneen pöydän korkeus 740 mm. Teoriakoetilan valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.





Yhteydenotto:

AjoVarma Kauhava

kauhava@ajovarman.fi

Nikolaintie 10 A, 62200 KAUHAVA p. 040-4890555

Esteettömyyskuvaus 09.09.2024

