

Ajovarma Nivalan palvelupisteen esteettömyyskuvaus (VA 4562)

1. Saapuminen

Saapuminen kohteeseen on opastettu Haapajärventieltä. Opasteessa lukee Ajovarma ja opasteessa on yrityksen logo ja nuoli osoittamassa kohteen piha-aluetta. Kiinteistön päätyseinässä on lisäksi iso kyltti samalla tekstillä ja logolla. Kyltti on valaistu spottivalolla.



2. Esteetön pysäköinti

Esteetön pysäköintipaikka on pääoven vieressä. Pysäköintipaikka on merkitty inva-pysäköintimerkillä. Pysäköintiruudun koko on noin 4 x 4 metriä. Pysäköintipaikasta on noin viiden metrin matka pääovelle. Kulkureitti on asvaltoitu. Kulkureitillä on noin 50 mm korkea kynnyks, mutta myös sivusta tuleva luiska, jonka kaltevuus on noin 15 astetta. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääoven välittömässä läheisyydessä.



3. Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikan edessä. Pääsisäänkäynti on merkitty valokyltillä, jossa yrityksen nimi ja logo. Sisäänkäynti on katettu ja valaistu.

Pääsisäänkäynnin ovi on 800 mm leveä. Kaksoisoven avaamalla kulkuaukko on yli 1100 mm leveä.

4. Asiakastila

Asiakaspalvelutilan lattia on normaali mattolattia. Tilassa on mattoja, jotka eivät ole liukkaita. Matot erottuvat hyvin lattiasta. Asiakastilassa on viisi istumapaikkaa.




Palvelutiskejä on yksi, erillisessä huoneessa, jossa lasiovi. Palvelutiski on 750 mm korkea ja tilassa on istuin. Palvelutilan valaistus on heijastamaton yleisvalaistus. Ei erillistä kohdevalaistusta.



5. Asiakas WC

Palvelupisteellä on yksi asiakas WC-tila. Tilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 800 mm. WC:n seinät ja lattia ovat vaaleita. Vessassa ei ole hälytysjärjestelmää. Tilassa on käsituet, joista toinen on sijoitettu oikealle puolelle seinään ja toinen istuimelta katsottuna vastapäiseen seinään. Käsisuihkuun ylettyy WC istuimelta. WC paperiteline on 750 mm korkeudella. WC:n valaistus on tasainen. Hana on tavallinen lyhyt hana. Altaan korkeus lattiasta 780 mm.



6. Teoriakoetila

Teoriatila:

Teoriatilaan on käynti asiakastilasta. Teoriakoetilan oviaukko on 800 mm leveä. Ovella n.20 mm korkea kynnyks. Koetilan valaistus on heijastamaton yleisvalaistus.

Yhteydenotto:

Mikäli sinulla on kysyttävää tiloistamme, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen nivala@ajovarma.fi

Ajovarma Nivala

Hyttitie 2

85500 Nivala

p. 041 7320624



