

Ajovarma Alajärven palvelupisteen esteettömyyskuvaus (VA 4086)

1. Saapuminen

Palvelupiste sijaistaa osoitteessa Teollisuustie 3. Pihaliittymässä on Ajovarman opaste palvelupisteelle. Pääoven yllä opastekyltti.



2. Esteetön pysäköinti

Esteetön pysäköintipaikka on pääoven välittömässä läheisyydessä. Inva-pysäköintiruudun koko on 2500 mm x 5000 mm. Pysäköintipaikalta on matkaa sisäänkäynnille 21 m, kulku pääovelle on esteetön ja asvaltoitu. Saattoliikenteellä on mahdollisuus pysähtyä pääoven välittömään läheisyyteen.



3. Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikkojen vieressä. Ovella on metallinen luiska 80 mm nousulla, ei käsijohteita. Ulko-oven vapaa kulkuleveys 860 mm - 1240 mm. Tuulikaapista on asiakastilaan ovi, jonka leveys 860 mm. Ovella on 200 mm korkea kynnyks.



4. Asiakastila

Asiakastilan lattia on luistamaton mattolattia. Asiakastilassa on 5 istumapaikkaa. Palvelutiskejä on kaksi, tiskien korkeus on 950 mm, eikä niissä ole istumapaikkoja. Tuolin siirtäminen tiskille on tarvittaessa mahdollista. Asiakastilan valaistus on tasainen ja heijastamaton.




5. Asiakas WC

Asiakastilassa on yksi wc-tila. Oven vapaa leveys 800 mm, jossa 20 mm kynnyks. Wc-istuimen ympärillä oleva vapaa tila, oikealla 800 mm ja vasemmalla 300 mm. Istuimen oikealla puolella käsituki, ei hälytysjärjestelmää. Wc-tilassa yksioitehana ja allas, käsisuihkuin sijainti istuimen oikealla puolella. Käsipyyhkeeteline 1150 mm korkeudella ja vaatekoukku 1300 mm korkeudella. Wc:n valaistus tasainen, valokatkaisija oven vieressä 1100 mm korkeudella.



6. Teoriakoetila

Teoriatilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa leveys on 800 mm, oven kohdalla 20 mm korkea kynnyks. Teoriakoehuoneen pöydän korkeus 740 mm. Tilan koko 2400 mm x 1700 mm. Teoriakoetilan valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



Yhteydenotto:

AjoVarma Alajärvi

alajärvi@ajovarma.fi

Teollisuustie 3, 62900 ALAJÄRVI p. 0295345115

Esteettömyyskuvaus 10.09.2024

