

Ajokorttitoimiston esteettömyyskuvaus Helsinki-Herttoniemi

Saapuminen

Saapuminen autolla: Saapuminen kohteeseen on opastettu Lämmittäjänkadulta.



Opasteissa lukee "Ajovarma" ja sen on kiinni rakennuksen seinässä Opasteet kohteeseen ovat melko pienet, mutta selkeät. Se ei ole valaistu, mutta se erottuu riittävästi pimeällä, koska alue on valaistu.

Toimipisteelle ei ole esteetöntä pysäköintipaikkaa. Muut asiakaspysäköinti paikat 3 kpl ovat kaltevassa rinteessä pääoven läheisyydessä. Pysäköintipaikat on merkitty sinisellä värillä ja niissä lukee Ajovarma asiakaspysäköinti. Pysäköintipaikat ovat 2400 mm leveitä ja 5000mm pitkiä. Pysäköintipaikasta on sisään-käynnille 20 metriä ja kulkureitti on asvaltoitu ja valaistu. Kulkureitillä ei ole rampeja, mutta asfalttialue on kalteva.

Saattoliikenteen tulee ajaa kiinteistön sisäparkkialuetilaan, johon ei ole opasteita. Siitä on sitten mahdollisuus jättää pääsisäänkäynnin läheisyyteen. Tämä sijaitsee samassa tasossa kun pääsisäänkäynti.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähimmät julkisen liikenteen pysäkit ovat n. 260 metrin päässä pääsisäänkäynnistä, Mekaanikonkadun varressa. Pysäkiltä kulkureitti on asvaltoitu pääovelle. Reitillä on jonkin verran ylämäkeä ja joitakin reunuskiviä tai korotuksia.

Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintipaikoilta eteenpäin. Pääsisäänkäynti on lasiovinen ja harmaa reunuksinen. Sisäänkäynti on valaistu. Sisäänkäynnin luona lukee Ajovarma ja se johtaa myös muihin liiketiloihin.

Pääsisäänkäynnillä ovella 2 osainen kynnyks, joista ensimmäinen on 20 mm ja toinen 25mm korkea kynnyks. Oven avautumisaste huomioiden vapaa kulkuleveys on 880 mm kapeimmasta kohtaa lisäksi ovesta on avattavissa toinen osa. Ajovarman toimisto on 4 kerroksessa. Käytävältä on kulku hissiin, jonka ovet aukeavat 800mm. hissin napin vieressä lukee Ajovarma. Käytävältä mennään ovesta, jossa kynnyks 25mm ja oven aukko 820mm. Lisäksi ovesta avautuu 240mm toinen osa.



Asiakaspalvelutila



Asiakaspalvelutilan lattia on luistamaton. Asiakas-palvelutiloissa on mattoja, jotka eivät ole liukkaita. Harmaat matot erottuvat vaalealla lattialla.

Asiakastilassa on 13 istumapaikkaa.

Palvelutiskejä on neljä. Palvelutiskit on 1100 mm korkeat ja tiskille on tuotavissa istuin.

Palvelupisteen palvelutiskeillä on muovipleksit. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus. Palvelutiskein yläpuolella on kohdevalaistus.

WC-tila



Palvelupisteellä ei ole esteetöntä wc-tilaa. WC -tilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 690mm, josta wc koppiin ovi 570mm leveä. Wc:n seinät ja ovat vaaleita ja lattia harmaa. Istuimen puolilla ei ole juurikaan vapaata tilaa. Vessassa ei ole hälytysjärjestelmää. Käsisuihkua ei ole. Käsitukia ei ole. Hanat ovat normaalit. Käsipyyheteline on 1500mm korkeudella, vaatekoukkuja ei ole. WC:n valaistus on tasainen.

Muut tilat

Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta.



Teoriakoetilan ovien aukko on 780mm leveä. Oviaukossa on kynnyks 20mm. Palvelupisteen valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laita sähköpostia herttoniemi@ajovarma.fi.

Yhteystiedot:

Osoite: Lämmittäjänkatu 2 B, 00880 Helsinki

Puhelinnumero: +358 40 4890660

Esteettömyyskuvaus päivitetty 30.9.2024