

Palvelupisteen esteettömyyskuvaus

Rauma 056835

Saapuminen autolla:

Opastaulut näkyvät valtatie 12, helppo löytää. Selvät merkinnät kiinteistössä, mistä löytyy A-katsastus ja Ajovarma. Esteettömiä pysäköintiruutuja ei ole ollenkaan, tavallisia pysäköintiruutuja on useita. Piha-alue on asvaltoitu, Ajovarman



ovelleva on pieni nousu ja siinä kivetys. Kaide oikealla puolella. Saattoliikenteellä mahdollisuus pysähtyä pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Ulko-ovi aukeaa oikealta vasemmalle ja on 850 mm leveä, siinä myös kynnyks 50 mm. Eteisen ovi aukeaa vasemmalta oikealle ja on 860 mm leveä, ei kynnyks. Ulko-oven vieressä ei soittokelloa, eikä puhelinnumeroa, josta voisi saada apua sisälle tuloon, suora näköyhteys palvelutiskiltä, joten tarvittaessa sisälle tulossa autetaan.

Saapuminen julkisilla kulkuvälineillä:

Lähin julkisen liikenteen pysäkki on n.50 m pääsisäänkäynnistä, Äyhönjärventien varressa. Pysäkiltä kulkureitti on asvaltoitu pääovelle.

Asiakaspalvelutila:



Asiakaspalvelutilan lattia on vaaleahko laattalattia. Asiakaspalvelutilassa on tumma matto joka erottuu hyvin vaaleansävyisestä muovipinnoitetusta lattiasta. Asiakaspalvelutilassa on muutamia istuimia ja ne ovat normaalinkorkuisia, myös keinutuoli sijoitettu asiakastilaan. Asiakastilassa


korkea pöytä ja sen ympärillä kolme korkeaa tuolia.

Palvelutiskejä on kaksi ja ne ovat 960 mm korkeita. Niiden yhteydessä on yksi korkea istuin kummallakin palvelutiskillä. Palvelupisteiden valaistus on tasainen ja heijastamaton yleisvalaistus.



Wc-tila:

Palvelupisteellä yksi asiakas wc-tila. Tila on merkitty inva-wc merkillä. Wc-tilaan on käynti asiakastilasta. Oven vapaa kulkuaukko on 910 mm. Wc:n seinät ovat vaaleat väritykseltään, lattia on tummahko. Wc-istuimen läheisyydessä ei ole käsitukia. Käsिसuihku on käden ulottuvilla, käsienpesuallas sekä käsipaperiteline 1500 mm päässä wc-istuimesta. Hana ei ole automaattinen, mutta normaalin kokoinen. Käsipaperiteline on sijoitettu 1150 mm korkeudelle. Valokatkaisin sijoitettu 1000 mm korkeudelle. Wc:n valaistus on tasainen.



Muut tilat:



Teoriakoetilaan on käynti asiakastilasta. Teoriakoetilan oviaukko on 900 mm leveä ja siinä on 20 mm korkea kynnyks. Huone on aika pieni ja ahdas. Valaistus on heijastamaton yleisvalaistus.

Yhteydenotto:

Jos sinulla on kysyttävää tiloistamme, laitathan sähköpostia rauma@ajovarma.fi

Esteettömyyskuvaus päivitetty 9.1.2025